



ENERG
енергия · ενεργεια



HELIOAKMI S.A.

BL 500



169 W

488 L

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ομάδα: Ηλιακοί θερμαντήρες νερού και δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού
Τομέας: Δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού
Αναφορά: Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 812/2013, παράρτημα IV, σημείο 2

Ημερομηνία: 30/9/2017

Λογότυπο ή επωνυμία κατασκευαστή:

ΗΛΙΟΑΚΜΙ S.A.

Ταυτότητα μοντέλου κατασκευαστή:

Λογότυπο: ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.
Τυπος: ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Μοντελο: BL 500

Τεχνικές παραμετροι:

Περιγραφή:	Συμβολο:	Ποσοτητα:	Μοναδα:
Καταταξη ενεργειακης αποδοσης:		E	-
Απωλειες σε στασιμοτητα	S =	169	W
Ογκος θερμικων απωλειων	psbsol =	3,75	W/K
Ολικος ογκος αποθηκευσης	V =	488	litres
Εφεδρικο τμημα του δοχειου αποθηκευσης	Vbu =	0	litres



PRODUCT TESTING

103 KEFALLHNIAS STR, 112 51 ATHENS – GREECE
TEL.: +30-210-8670588 – FAX: +30-210-8647510
e-mail: info@heeqac.com, site: www.heeqac.com

VERIFICATION OF CONFORMITY

VERIFICATION NUMBER : 400445-2
VALID FROM : April 24, 2025
VALID UP TO : April 23, 2029
ISSUED TO : HELIOAKMI S.A, NEA ZOI, 19300, ASPROPIRGOS, GREECE.

TEST ITEM : SOLAR WATER HEATER.
TYPE/MODEL(S) : BL5000, BL4000, BL3000, BL2500, BL 2000, BL 1500, BL1000, BL 800, BL500, BL 420, BL 300, BL200, BL150.

TRADE MARKS : SOLARNET, ASSOS BOILERS

MANUFACTURER : HELIOAKMI S.A, NEA ZOI, 19300, ASPROPIRGOS, GREECE.

APPLICABLE DIRECTIVES : LVD 2014/35/EU (EX 2006/95/EC)
EMC 2014/30/EU (EX 2004/108/EC)

APPLICABLE STANDARDS : EN 60335-1:2012 +A11:2014 +AC:2014,
IEC 60335-1:2010 +AMD1:2013 +AMD2:2016,
EN 60335-2-21:2003 +A1:2004 +A2:2008,
(IEC 60335-2-21:2002 +A1:2004 +A2:2008),
IEC 60335-2-21:2012,
EN 55014-1:2006 +A1:2009 +A2:2011,
IEC CISPR 14-1 :2016

STATEMENT: THE TEST ITEMS COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MENTIONED APPLICABLE STANDARDS.

GENERAL REMARKS:

- The test results apply only to the particular sample for which the HEEQAC'S test reports S/N 504254-3-E and 504254-4-E dated April 24, 2017 were issued as well as Manufacturer's Technical Documentation BL-SWH V1.1. was implemented.
- This verification must be read in conjunction with the above-mentioned test reports.
- This verification replaces and therefore cancels the verification with No. 400445-1 issued on April 24, 2021.
- After preparation of the necessary technical documentation as well as the Declaration of Conformity, the CE marking shown bellow can be affixed on this product. Additional requirements may be applicable such as additional Directives or Local Laws.
- This verification is based on a single evaluation of the above mentioned product. It is therefore essential for the manufacturer to ensure that the quality of his production is always in accordance with the applicable standards.

TEST LABORATORY
FOR H.E.E.Q.A.C. S.A.
G. CHRYSANTHAKOPOULOS
GENERAL MANAGER



H.E.E.Q.A.C. S.A.
HELLENIC ELECTRONICS/EQUIPMENT
QUALITY ASSURANCE CENTRE
103 KEFALLINIAS STR., 112 51 ATHENS, GREECE
TEL.: +302108670588 - FAX: +302108647510
VAT No: EL09253598 - TAX SERV.: ATHENS FAE
Email: info@heeqac.gr

Issued: April 24, 2025 in Athens

ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Βιομηχανία κατασκευής δοχείων παραγωγής θερμού νερού
79° ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32200, Υπάτο, Θηβα, ΕΛΛΑΔΑ.

Τηλ. (+30) 22620 72070-1 Φαξ (+30) 22620 72122
e-mail: solarnet@otenet.gr • URL: www.solarnet.gr

Δήλωση Συμμορφωσης **ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ:** Εφαρμογή Βελτιστων Τεχνικων Κανονων, στην κατασκευη δοχειων παραγωγης θερμου-ψυχρου νερου.

Όλοι οι τυποι δοχειων παραγωγης θερμου-ψυχρου νερου, που αναφερονται κατωτερω, συμμορφωνονται με το Αρθρο 4, παραγραφος 3, της ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, 2014/68/ΕΕ, του Ευρωπαϊκου Συμβουλιου της 15^{ης} Μαιου 2014. Ετσι τα προιοντα αυτά, δεν υποχρεουνται να φερουν την σημαυση “CE” η τον αριθμο πιστοποι-ημενου φορεα.

Τυποι Δοχειων παραγωγης θερμου-ψυχρου νερου:

BL0-150
BL0-200
BL0-300
BL0-420
BL0-500
BL0-800
BL0-1000

BL1-150
BL1-200
BL1-300
BL1-420
BL1-500
BL1-800
BL1-1000

BL1-150A

BL1-200A
BL1-300A
BL1-500A
BL1-800A
BL1-1000A

BL2-150
BL2-200
BL2-300
BL2-420
BL2-500
BL2-800
BL2-1000

BL2-200A
BL2-300A
BL2-500A
BL2-800A
BL2-1000A

Υπογραφη: Χ. Παπαδοπουλος , Γενικος Διευθυντης

Υπάτο Θηβα, ΕΛΛΑΔΑ

1^η Ιουλιου 2020



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



Με το παρόν πιστοποιείται ότι η εταιρεία

ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

79ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας
32200 Ύπατο Θηβών
Ελλάδα

ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα **Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας**.

Πεδίο εφαρμογής:

Παραγωγή και εμπορία δοχείων ηλιακών θερμοσίφωνων και boilers.

Μετά από επιθεώρηση, η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης, βεβαιώνεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου:

ISO 9001 : 2015

Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού	30551523 QM15
Ισχύει από	2024-08-31
Ισχύει έως	2027-08-30
Ημερομηνία πιστοποίησης	2024-08-22



DQS GmbH

Christian Gerling
Γενικός Διευθυντής

DQS IS A MEMBER OF



Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS-Hellas Ltd., 2, Kalavriton Street, 14564 Kifissia - Athens, Greece
The validity of the certification can only be verified by the QR-code.

ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Βιομηχανία κατασκευής δοχείων παραγωγής θερμού νερού
79° ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32200, Υπάτο, Θηβα, ΕΛΛΑΔΑ.

Τηλ. (+30) 22620 72070-1 ☐ Φαξ (+30) 22620 72122

e-mail: solarnet@otenet.gr • URL: www.solarnet.gr

Δηλώση Συμμορφωσης **ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ:** Εφαρμογή Βελτιστών Τεχνικών Κανονών, στην κατασκευή δοχείων παραγωγής θερμού-ψυχρού νερού.

Όλοι οι τυποί δοχείων θερμού-ψυχρού νερού, που αναφέρονται κατωτέρω, συμμορφώνονται με το Άρθρο 4, παράγραφος 3, της ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, 2014/68/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15^{ης} Μαΐου 2014. Έτσι τα προϊόντα αυτά, δεν υποχρεούνται να φέρουν την σημαση “CE” ή τον αριθμό πιστοποιημένου φορέα.

Τυποί Δοχείων θερμού-ψυχρού νερού:

BUFFER-60
BUFFER-80
BUFFER-100
BUFFER-150
BUFFER-200
BUFFER-300
BUFFER-420
BUFFER-500
BUFFER-800
BUFFER-1000

BUFFER1-300
BUFFER1-420
BUFFER1-500
BUFFER1-800
BUFFER1-1000

BUFFER1 INOX-300
BUFFER1 INOX-500
BUFFER1 INOX-800
BUFFER1 INOX-1000

TIT-800 ΚΑΙ TIT-1000

MEGA TANK INOX-300
MEGA TANK INOX-500
MEGA TANK INOX-800
MEGA TANK INOX-1000

MEGA TANK INOX – 1000 (2500lt/h)

FRW 1 -150
FRW 1 – 200
FRW 1 - 300

Υπογραφή: Χ. Παπαδόπουλος , Γενικός Διευθυντής
Υπάτο Θηβα, ΕΛΛΑΔΑ

1^η Ιουλίου 2020